

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 3
_____ О.В. Мартынова
«___» _____ 2013 год.

ОТЧЕТ

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
по результатам проверки от 29.05.2013 года (Акт № от 29.05.2013 г.)
в СП ГБОУ СОШ №3, расположенном по адресу: ул. Комарова, д.12-А**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Примечание
1.	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) сарая, расположенного на территории детского сада	По мере поступления финансовых средств	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Направлены письма в МБУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Исх. № 610 от 26.06.2013г., № 1118 от 11.11.2013г.
2.	Организовать проведение проверки работоспособности систем противопожарного водоснабжения (гидранта на территории, внутренних противопожарных кранов) с оформлением соответствующего акта проверки	По мере поступления финансовых средств	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
3.	Хранить в учреждении исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта	До 20.06.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
4.	Провести эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний.	По мере поступления финансовых средств	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
5.	Оборудовать устройствами для самозакрывания двери коридоров	До 10.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
6.	Разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правил пожарного режима в Российской Федерации», в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	До 01.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
7.	Организовать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (не реже 1 раза в квартал)	До 15.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
8.	Заменить светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в складском помещении.	До 20.06.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
9.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов.	До 15.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
10.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)	По мере поступления финансовых средств	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено

11.	Надежно прикрепить ковры для покрытия полов (в групповых)	До 01.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
12.	Присоединить пожарный рукав к пожарному крану.	До 01.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
13.	Обеспечить огнетушители в количестве 4 штук раструбами.	До 15.07.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
14.	Нанести белой краской порядковый номер на корпус огнетушителей.	До 20.06.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
15.	Обеспечить наличие на дверях помещения складского назначения, электрощитовой категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»	По мере поступления финансовых средств	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено
16.	Привести в соответствие хранение товаров (спальных принадлежностей) (не ближе 0,5 м от светильников).	До 20.06.2013г.	Заведующий СП ГБОУ СОШ № 3, завхоз	Выполнено

Составил заведующий СП ГБОУ СОШ № 3,
расположенного по адресу: ул. Комарова, 12-а: _____

Т В. Шиховцева